

PN-1004 PDKS CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 125 KHz Proxy veya MiFare kartlar olmak suretiyle 8 adet kart okuyucu arayüzü mevcut olmalıdır.
- Dış birimlerin kontrolü için 8 Adet kuru kontak çıkışı mevcut olmalıdır.
- Kapı açık-kapalı durumu, yangın alarmı gibi çevre birimlerinden elde edilecek bilgileri değerlendirebilmek için 8 Adet dijital giriş mevcut olmalıdır.
- Panel merkezi sistemle **IP üzerinden** haberleşebilmelidir.
- Panel üzerindeki LCD ekranda;
 - Tarih, Saat
 - Merkezi sistemle haberleşme durumu
 - Dijital girişlerin anlık durumları
 - Herhangi bir geçiş noktasından gerçekleşen işleme ait bilgiler (kart-no, kapı-no, geçiş durumu) görüntülenebilmelidir.
- Kullanıcı kayıtları ve hareket işlemlerine ait veriler panel üzerinde ki hafıza biriminde depolanabilmelidir.
- Merkezi sistemle haberleşmenin kesilmesi durumunda panel **Offline** olarak çalışabilmelidir. Bağlantı sağlandığında panel hafızasında ki bilgiler merkezi sisteme otomatik olarak aktarılabilir.
- Enerji kesilmesi durumunda kaydedilmiş bilgiler muhafaza edilmelidir.
- **Panel yazılımı IP üzerinden** güncellenebilmelidir.